



Skötselråd för infodrade rör

Rensning / Stopp i rör

Vid stopp eller problem i avloppet kan rensning behövas, det är då viktigt att inte använda skarpa verktyg som kan skada rörfodret. Vi rekommenderar kättingar utan "tänder" och vid tuffa stopp bör man vara försiktig om borrarande verktyg måste användas. Fluxus material kan jämföras med vanliga plaströr och inspektion efter skall göras så att man säkerhetsställer att fodret eller röret inte är skadat.

Innan någon kemisk propplösare används ska företaget som utförde Reliningen kontaktas för att säkerhetsställa vilket material som används, detta då Epoxi, UV-resin etc. har olika resistenser.

Underhåll

Rörsystem för spillvatten rekommenderas att spolas var tredje till femte år, samma rekommendationer gäller efter Relining med Fluxus material.

Intervallen bestäms beroende på belastning, fett, dåligt fall m.m.

Vid spolning av rören rekommenderas max 300 bar och högst 65 °C.

Anslutning av rör eller nya golvbrunnar

Vid renovering av badrum eller byte av rör där Relining är installerad bör auktoriserad installatör kontaktas.

Fluxus har specialanpassade kopplingar beroende på om det är stående eller liggande rör som byts ut för att förhindra läckage mellan foder och stam samt för att slippa skarvar som hindrar flödet.

Det kapade infodrade röret skall hanteras som brännbart avfall.

